

序号	分类	重卡充电站选址要求
1	场地合规	1、产权清晰，用地性质非农、林、牧、渔等农用地、绿化用地；最好是建设用地、工业用地性质； 2、查询确认未来 15 年内无拆迁计划； 3、查询无影响土地租赁的抵质押、查封等法律瑕疵； 4、租用土地： （1）提供完整租赁链条合同； （2）租赁物所在场地的土地可用年限应覆盖项目租赁期限
2	场地年限	10 年及以上年限
3	电力条件	若电力使用原有容量，低压拉线距离不超过 100 米； 若电力独立报装，外线高压接入距离不超过 500 米
4	场地封闭性	场站可封闭管理（建道闸或地锁），或有人辅助值守协助管理
5	开放时间	车位可 24 小时对外开放
6	车位数量	车位数量至少 10 个及以上，30 个及以上最佳
7	占地面积	一亩地可建最多 3 个重卡充电车位+3 个重卡停车位（含行车道）
8	建设条件	1、车位大于 4m*18m； 2、车位离燃气、燃油管道距离大于 6m； 3、现场网络条件良好（4G 信号或布网线的条件，现场网络信号 ≥ 2 格）； 4、具备安装监控设施的条件； 6、动线良好，出入口方便进出，进口、出口独立； 7、设备摆放位置：箱变距离充电主机不大于 100 米；充电主机距离终端不大于 50 米；兆瓦终端在驾驶室左侧安全岛上摆放；双枪自然冷终端正对车头靠驾驶室左侧摆放； 8、施工范围内无通讯光缆、高压电缆、给排水管道
9	场站选址范围	选址推荐： 矿区；港口；物流园区；重卡流量大的省道、国道；运输量大的企业周边；

序号	分类	乘用车充电场站选址要求
1	场地合规	1、产权清晰，用地性质非农、林、牧、渔等农用地、绿化用地； 2、查询确认未来 5 10 年内无拆迁计划； 3、查询无影响土地租赁的抵质押、查封等法律瑕疵； 4、租用土地： （1）提供完整租赁链条合同； （2）租赁物所在场地的土地可用年限应覆盖项目租赁期限
2	场地年限	10 年及以上年限
3	电力条件	若电力使用原有容量，低压拉线距离不超过 100 米； 若电力独立报装，外线高压接入距离不超过 500 米
4	场地封闭性	场站可封闭管理（建道闸或地锁），或有人辅助值守协助管理
5	开放时间	车位可 24 小时对外开放
6	车位数量	车位数量至少 12 个及以上，30 个及以上最佳
7	占地面积	标准一套设备（12 个充电车位）安装占地为 250 m ² （不含行车道），470 m ² （含行车道）
8	建设条件	1、车位大于 2.5m*5m； 2、车位离燃气、燃油管道距离大于 6m； 3、现场网络条件良好（4G 信号或布网线的条件，现场网络信号≥2 格）； 4、车位前路宽双向不低于 5m，单向不低于 4.3m； 5、具备安装监控设施的条件； 6、动线良好，出入口方便进出，进口、出口独立； 7、设备摆放位置：箱变（车位旁边约 6m*4m）；充电主机（车位旁边约 2m*1m，周围预留一米检修空间）；终端（车位后方 0.5m*0.5m）； 8、施工范围内无通讯光缆、高压电缆、给排水管道
9	场站选址范围	全国范围投建。 最佳推荐区域： 珠三角：广州、深圳、佛山、中山、江门、东莞、珠海 长三角：上海、苏州、南京、无锡、常州、杭州、宁波、温州、金华 沿海：厦门、福州 中部城市：成都、重庆、长沙、武汉、郑州 京津冀：北京、天津 自贸港：海口、三亚